

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.**  
Velvarská 9 - Podhořany  
27751 Nelahozeves  
IČO: 45276935

**Výrobce: CALEFFI S. p. A.**  
Strada Regionale 229, n. 25  
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)  
Itálie

### Identifikační údaje o výrobku:

**Odvzdušňovací a uzavírací ventil pro solární systémy IVAR.OVS SOLAR, IVAR.KK 29S (250031, R29284)**  
provozní tlak PN 10, max. teplota -30 až +180 °C, rozměry 3/8", materiál niklovaná mosaz OT 58

### Popis a určení výrobku:

Automatické odvzdušňovací (uzavírací) ventily se používají v uzavřených okruzích solárních tepelných systémů pro automatické uvolnění vzduchu obsaženého v kapalině pomocí ventilu ovládaného plovákem, který je v kontaktu s kapalinou v systému.

### Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Proces výroby odvzdušňovacích ventilů pro solární systémy byl proveden v souladu se systémem kvality daným normou EN ISO 9001:2000.  
Odpovídají schválení: WRAS.

### Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN ISO 9001:2000

### Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Prohlášení o shodě výrobce č. 13.01.01 ze dne 30. 6. 2009 (viz příloha).

### Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 11. 4. 2018

-2-  
  
Sídlo: Velvarská 9, Podhořany, 277 51,  
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,  
tel: +420 315 785 211-2 | fax: +420 315 785 213-4,  
[www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz)

Martina Nováková – IVAR CS, spol. s r. o.

# DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 30<sup>th</sup> June 2009

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**  
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with  
its head office at Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

## DECLARES

under its own responsibility that **the automatic air vent for solar thermal system 250 series**

- are manufactured according to the state of the art, by respecting the procedures of the company Quality Management System that is in compliance with UNI EN ISO 9001 Standard;
- are approved by WRAS.

Mario Tadini  
Technical Director



 **CALEFFI**  
Hydronic Solutions