

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves II
IČO: 45276935

Výrobce: CALEFFI S. p. A.
Strada Regionale 229, n. 25
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Odlučovač nečistot s magnetem IVAR.5453 DIRTMAG

Maximální provozní tlak PN 3, provozní teplota 0 až +90 °C, provozní kapaliny: voda, glykolové roztoky max. 30%

Popis a určení výrobku:

Odlučovač nečistot slouží k oddělení a sběru nečistot magnetem v topných a chladicích systémech, jednoduché vypouštění nečistot, instalace na vodorovné a svislé potrubí

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Proces výroby odlučovačů nečistot byl proveden v souladu se systémem kvality daným normou EN ISO 9001:2000.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN ISO 9001:2000

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Prohlášení o shodě výrobce č. 2.02.04 ze dne 29. 8. 2016 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 11. 4. 2018



Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves II IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211-2 | fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarcs.cz

Martina Nováková - IVAR CS spol. s r. o.

DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 29th August 2016

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with
its head office in Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

DECLARES

under its own responsibility that **the dirt separators with magnet 5453 DIRTMAG[®], 5463 DIRTMAG[®], 5466 DIRTMAG[®] series** are manufactured according to the state of the art, by respecting the procedures of the company Quality Management System that is in compliance with UNI EN ISO 9001 Standard.

Alessandro Crimella
Technical Director



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions