

PROHLÁŠENÍ O SHODE

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: CALEFFI S. p. A.
Strada Regionale 229, n. 25
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Automatický odvzdušňovací ventil rohový IVAR.AERCAL 504

provozní tlak PN 10, max. teplota +100 °C, vypouštěcí tlak max. 2,5 bar, rozměry 1/2", 3/4", 1",
materiál niklovaná chromovaná mosaz CW617N;

Popis a určení výrobku:

Automatické odvzdušňovací ventily AERCAL s externím plovákem jsou konstruovány pro odstranění vzduchu, který se uvolňuje z vody během vytápění a hromadí se v horní části radiátorů, omezuje tak proces tepelné výměny a způsobuje nárůst hlučnosti a koroze.

Odvzdušňovací ventil je navržen tak, aby mohl být instalován na jakýkoliv typ radiátorů od tradičních litinových až po ocelové deskové radiátory. Všechny modely ventilů jsou vybaveny hygroskopickým pojistným víčkem.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Proces výroby odvzdušňovacích ventilů byl proveden v souladu se systémem kvality daným normou EN ISO 9001:2000.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN ISO 9001:2000

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Prohlášení o shodě výrobce č. 2.01.04 ze dne 30. 6. 2009 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 10. 4. 2018

-2-

Sídlo: Velvarská 9 Podhořany, 277 51,
Nelahozeves IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935,
tel: +420 315 785 211 fax: +420 315 785 213-4,
www.ivarscs.cz

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 30th June 2009

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with
its head office in Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

D ECLARES

under its own responsibility that **the automatic air vents 504 AERCAL® series and the end plugs for radiators with automatic air vents 507 AERCAL® series** are manufactured according to the state of the art, by respecting the procedures of the company Quality Management System that is in compliance with UNI EN ISO 9001 Standard.

Mario Tadini

Technical Director

