

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prodejce: IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves
IČO: 45276935

Výrobce: CALEFFI S. p. A.
Strada Regionale 229, n. 25
280 10 Fontaneto D'Agogna (NO)
Itálie

Identifikační údaje o výrobku:

Automatický odvzdušňovací ventil IVAR.MAXCAL 501

provozní tlak PN 16, rozsah teplot -20 až +120 °C, max. vypouštěcí tlak 6 bar,
rozměr 3/4" x 3/8", materiál mosaz CW617N, vnitřní komponenty nerez;

Popis a určení výrobku:

Automatické odvzdušňovací ventily MAXCAL jsou navrženy pro odstranění vzduchu nahromaděného v topných a chladicích a mrazicích systémech bez potřeby ručního zásahu. To zabraňuje nebezpečnému jevu snižujícímu životnost a výkon topného systému, jako je koroze, vzduchové kapsy zachycené ve výměnících tepla, kavitace v oběhových čerpadlech a hluk způsobený vzduchem proudícím v potrubí.

Tyto vysokokapacitní odvzdušňovací ventily jsou ideální pro použití ve velkých potrubních systémech a mohou být instalovány i v horizontálních úsecích.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Proces výroby odvzdušňovacích ventilů byl proveden v souladu se systémem kvality daným normou EN ISO 9001:2000.

Seznam technických předpisů, technických norem a směrnic:

EN ISO 9001:2000

Podklady pro prohlášení:

Prohlášení o shodě výrobce č. 2.01.01 ze dne 30. 6. 2009 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:

Prodejce firma IVAR CS spol. s r. o. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků s typy popsány v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 10. 4. 2018



Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

DECLARATION OF CONFORMITY

Fontaneto d'Agogna, 30th June 2009

The undersigned **CALEFFI S.p.A.**
manufacturer of components for heating and plumbing systems, with
its head office at Fontaneto d'Agogna (NO) – S.R. 229 n. 25 – ITALY:

DECLARES

under its own responsibility that **the automatic air vent for heating, air conditioning and refrigeration 501 MAXCAL series** are manufactured according to the state of the art, by respecting the procedures of the company Quality System in compliance with the Standards UNI EN ISO 9001.

Mario Tadini
Technical Director



 **CALEFFI**
Hydronic Solutions