

1) Výrobek: INSTALAČNÍ DESKA SUCHÉHO ZIPU

- samolepicí
- perforovaná

2) Typ: IVAR.FLAT KLETT DS



3) Instalace:



Instalaci a uvedení do provozu, stejně jako připojení elektrických komponentů, musí provádět výhradně osoba odborně způsobilá s patřičnou elektro-technickou kvalifikací v souladu se všemi národními normami a vyhláškami platnými v zemi instalace. Během instalace a uvádění do provozu musí být dodrženy instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu. Provozovatel nesmí provádět žádné zásahy a je povinen se řídit pokyny uvedenými níže a dodržovat je tak, aby nedošlo k poškození zařízení nebo k újmě na zdraví obsluhujícího personálu při dodržení pravidel a norem bezpečnosti práce.

4) Funkční popis:

Perforovaná instalační deska suchého zipu IVAR.FLAT KLETT DS ze syntetických vláken o tloušťce 2 mm s extrémně silným efektem suchého zipu, je prioritně předurčena k instalaci potrubí teplovodního podlahového vytápění při rekonstrukcích stávajících bytových jednotek panelového typu, ale i pro standardní instalace teplovodního podlahového vytápění v souladu s ČSN EN 1264.

5) Instalace:

Pokládka perforované instalační desky suchého zipu se realizuje na čistý, prachu a nečistot zbavený podklad, jako jsou dřevěné podlahy, staré betonové potěry, dlažby nebo hladké a rovné betonové povrchy. Doporučuje se ošetřit podklad penetrační stavební disperze, která zvyšuje přilnavost následných vrstev.

Samolepicí vrstva na spodní straně desky suchého zipu umožňuje po odstranění krycí fólie instalaci na předem upravený poklad bez dalších instalačních pomůcek viz Obr. 1.



Obr. 1

Následně se provede instalace vícevrstvé topné trubky IVAR.AL KLETT opatřené po vnější straně spirálovitě vedeným páskem suchého zipu umožňující pevnou fixaci na desku suchého zipu. Perforace instalační desky suchého zipu umožňuje vedení trubek s předem definovanou osovou vzdáleností 50, 100, 150, 200 a 250 mm dle zpracované projektové dokumentace.

Po instalaci se provedou standardní úkony dle ČSN EN 1264, jako je tlaková zkouška těsnosti, betonáž a teplotně postupné zprovoznění otopného systému.

6) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto návodu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.