

ATEC 18, 400 V

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ NA HLADINĚ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

1-FÁZOVÉ 3-FÁZOVÉ HODNOTA JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM A

PŘEVOD MĚŘICÍCH TRANSFORMÁTORŮ PROUDU (MTP) A

(vyplňte, jsou-li instalovány a doložte protokol o provedení ověření MTP)

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ PRO PŘÍZNÁNÍ DVOUTARIFOVÉ DISTRIBUČNÍ SAZBY

Ohřev vody (TUV) – akumulační kW Přímotopné topení (nevztahuje se na přenosné přímotopy) kW

Akumulační topení kW Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) **6,8** kW

Jiné (uveďte) kW

TEPELNÉ ČERPADLO – specifikace (uveďte, je-li instalováno) Jmenovitý elektrický příkon **6,8** kW

Jmenovité napětí **400** V Tepelný výkon čerpadla Při A7/W35 **17,6** kW

Ustálený proud **15,72** A Rozběhový proud **18** A